Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 64/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 17»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 64 от 27.04.2022 в период с 02.05.2022 по 13.05.2022 старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Гордиенко Сергеем Валерьевичем проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица — заведующий МБДОУ «Детский сад №17» Ткаченко Мария Ивановна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п.п.	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	19.12.2022	
2.	Обеспечить раздельную прокладка кабеле и проводов СПС с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПС и кабелей линий связи СПС в одном коробе, трубе, жгуте, в замкнутом канале строительной конструкции.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
3	В спальных и групповых помещениях отсутствуют речевые пожарные оповещатели	ч. 4 ст.84 . ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	19.12.2022	
4	Обеспечить раздельную прокладку кабелей и проводов СПС с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПС и кабелей линий связи СПС в одном коробе, трубе, жгуте, в замкнутом канале строительной конструкции.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».	19.12.2022	
5	В зальных помещениях над эвакуационными выходами отсутствуют табло «Выход», не над всеми эвакуационными выходами непосредственно наружу имеются табло «Выход»	п 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
6	Тест оповещения содержит слова способные вызвать панику	п.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
7	Уровень звука в спальных помещениях составил от 51 до 54 дБА, обеспечить уровень звука не менее 70 дБА	п 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	19.12.2022	

		эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №17»
Ткаченко Мария Ивановна

_____
(подпись)

Старший инспектор отделения НД и ПР
ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Ростовской области –
государственный инспектор
г. Новочеркасска по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Гордиенко С.В.

_____
(подпись)